



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI**  
Scuola dell'infanzia "C. Collodi" - Scuole Primarie "Don Milani" e "I. Masih"  
Scuole Secondarie di I grado "G. Leopardi" e "A. Gramsci"  
Via Br2002te (MI) tel.023511257 fax. 02-3510268  
Pec: [miic8a800l@pec.istruzione.it](mailto:miic8a800l@pec.istruzione.it) e-mail: [miic8a800l@istruzione.it](mailto:miic8a800l@istruzione.it)  
C.M. MIIC8A800L c. f. 80102610153 cod. Univoco UFPAOQ

**FUTURA** LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Circolare n. 262

Bollate, 25 agosto 2026

➤ Ai Collaboratori Scolastici

➤ p.c. al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA)

➤ p.c. al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

**Oggetto: misure di prevenzione e mitigazione del rischio Legionella nei plessi scolastici – Procedure operative al rientro dalla pausa estiva.**

#### **Premessa sul rischio legionella**

In vista della riapertura dei plessi scolastici a seguito della prolungata pausa estiva, si richiama l'attenzione di tutto il personale sulle misure di prevenzione del rischio legionellosi.

La Legionella è un batterio comunemente presente negli ambienti acquatici che può colonizzare e proliferare negli impianti idrico-sanitari artificiali, trovando condizioni ottimali di sviluppo a temperature comprese tra i 20°C e i 50°C e in presenza di ristagni d'acqua.

La trasmissione dell'infezione avviene esclusivamente per via respiratoria, mediante l'inalazione di acqua nebulizzata (aerosol) contaminata dal batterio, generata tipicamente dall'apertura di docce o dai rompigitto dei rubinetti. La chiusura prolungata delle scuole durante la pausa estiva causa la stagnazione dell'acqua nelle tubazioni; questo mancato deflusso favorisce la formazione di biofilm, calcare e depositi, i quali supportano la moltiplicazione del batterio della *legionella*, aumentando il rischio potenziale per la comunità scolastica al momento della riapertura.

#### **Misure operative per i collaboratori scolastici**

Al fine di assicurare la salubrità degli ambienti, in ottemperanza agli obblighi generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle vigenti "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi", si dispone che i Collaboratori Scolastici in servizio attuino scrupolosamente le seguenti procedure operative prima dell'effettivo ingresso degli alunni e del restante personale:

- A. **FLUSSAGGIO PROLUNGATO DELLA RETE IDRICA:** prima di procedere alle normali operazioni di pulizia e prima di consentire l'uso dei servizi igienici, è tassativo far scorrere abbondantemente l'acqua (sia calda che fredda) da tutti i rubinetti e da tutte le docce del plesso scolastico. Il deflusso dell'acqua deve essere continuo per almeno 5 minuti. È opportuno aprire prima i terminali più vicini all'ingresso dell'impianto per poi procedere verso quelli più periferici (distali).
- B. **AERAZIONE DEI LOCALI:** durante le operazioni di flussaggio, è fondamentale mantenere le finestre aperte per garantire un'adeguata aerazione e allontanarsi dall'ambiente chiuso o evitare di sostare in prossimità del flusso, al fine di scongiurare l'inalazione dell'aerosol generato inizialmente.
- C. **DECALCIFICAZIONE E PULIZIA DEI TERMINALI:** procedere sistematicamente allo smontaggio, alla rimozione meccanica del calcare e alla pulizia approfondita dei filtri rompigitto (aeratori) installati sui rubinetti e dei diffusori (cipolle) delle docce. Qualora si presentino ostruzioni severe, si raccomanda l'immersione in soluzioni anticalcare e la successiva disinfezione.
- D. **MONITORAGGIO DELL'USURA:** verificare l'integrità fisica dei rompigitto, delle guarnizioni e dei tubi flessibili. Gli elementi usurati, che non risultano più agevolmente disincrostabili, favoriscono la presenza di ristagni e biofilm e pertanto devono essere tempestivamente segnalati per la sostituzione.
- E. **SEGNALAZIONE ANOMALIE:** terminata l'operazione di pulizia, segnalare senza ritardo alla segreteria, al DSGA la presenza di perdite, rubinetti guasti, tratti di tubazione ciechi (*rami morti*) o anomalie nel deflusso e nel colore dell'acqua.

Trattandosi di misure a salvaguardia della salute pubblica e dei lavoratori della nostra scuola, si richiede la massima attenzione e l'osservanza rigorosa delle presenti disposizioni. Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Franca Taffuri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del Dlgs. n. 39/93